

排ガスの測定結果 工場名：(宇部、伊佐、苅田)セメント工場 期間：平成30年度

採取位置	排ガス採取日	結果が得られた日	測定結果				
			ダイオキシン類 (ng-TEQ/Nm ³)	硫黄酸化物 (Nm ³ /h)	ばいじん (g/Nm ³)	塩化水素 (mg/Nm ³)	窒素酸化物 (ppm)
No. 2号キルンEP煙道	平成30年4月10日	平成30年5月23日	0.0110	0.2未満	0.008	0.500	350
	平成30年7月12日	平成30年8月9日	0.0012	0.2未満	0.001	---	260
	平成30年9月28日	平成30年10月17日	---	0.2未満	0.003	---	320
	平成30年10月18日	平成30年11月15日	0.00018	0.2未満	0.003	0.5未満	210
	平成31年1月23日	平成31年3月8日	0.0016	0.2未満	0.002	---	350
	平成31年2月15日	平成31年3月14日	---	0.2未満	0.003	---	270

1) 標準酸素濃度12%で換算した値、2) 実測値、3) 標準酸素濃度10%で換算した値

ばいじんの除去 : 処理設備稼働中、排ガス処理設備に堆積したばいじんは連続的に除去しました。