

### 1.5.3 排ガスの測定結果

工場名：苅田セメント工場 期間：2019年度

採取位置	排ガス採取日	結果が得られた日	測定結果				
			ダイオキシン類 <sup>1)</sup> (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	硫黄酸化物 <sup>2)</sup> (Nm <sup>3</sup> /h)	ばいじん <sup>3)</sup> (g/Nm <sup>3</sup> )	塩化水素 <sup>1)</sup> (mg/Nm <sup>3</sup> )	窒素酸化物 <sup>3)</sup> (ppm)
No.2キルンEP煙道	2019年4月11日	2019年5月17日	0.0029	0.2未満	0.003	0.500	290
	2019年6月10日	2019年7月1日	—	0.2未満	0.005	—	270
	2019年7月5日	2019年7月29日	0.017	—	—	—	—
	2019年8月8日	2019年9月5日	—	0.2未満	0.003	—	380
	2019年10月16日	2019年11月14日	0.0062	0.2未満	0.003	0.500	230
	2019年12月14日	2020年2月14日	—	0.2未満	0.003	—	270
	2020年1月14日	2020年2月25日	0.0037	—	—	—	—
	2020年2月9日	2020年3月13日	—	0.2未満	0.015	—	330

1) 標準酸素濃度12%で換算した値、2) 実測値、3) 標準酸素濃度10%で換算した値

ばいじんの除去：処理設備稼働中、排ガス処理設備に堆積したばいじんは連続的に除去しました。